

Information från Karlskoga Elnät AB gällande kabelanvisning

1. Kabelanvisning bör beställas minst 2 dagar innan arbetets igångsättning.
2. Kabelanvisningen kan ske på 3 olika sätt:
 - A) **Muntligen** – om Elnät saknar kablar i närheten av den plats där arbetet skall ske.
 - B) **Skriftligt** – genom överlämnande av kopia på kabelkarta.
 - C) **Genom utsättning** – vilket innebär att Elnät markerar läget för kablar med hjälp av käppar eller med sprayfärg direkt på marken. Vid utsättning bör den som begärt kabelanvisning finnas på plats.
3. All kabelanvisningen sker kostnadsfritt.
4. Maskinschakt eller borring får inte utföras på närmare avstånd än 1 meter från ytterkant på befintligt kabelschakt.
5. Friläggning av och återfyllning av kabelschakt får endast utföras efter anvisning av Elnätspersonal.
6. Flyttning av kablar får endast utföras efter överenskommelse med Elnät.
7. Vid konstaterad eller misstänkt skada skall Elnät genast kontaktas.

**OBS! En skadad elkabel kan vara LIVSFARLIG!
RÖR DEN INTE! GÅ EJ NÄRA!**